ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области

(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)

28.09.2021г. № 93

г. Ишим

ПРЕДПИСАНИЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

При проведении плановой выездной проверки на основании решения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области № 09.3-14/72 от 27.08.2021г. в отношении юридического лица Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Абатского района детский сад «Сибирячок» фактический адрес осуществления деятельности: Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. Ленина, 35; Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. 1 Мая, 24; Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. Октябрьская, 44 установлено:

Корпус №2 с. Абатское, ул. 1 Мая, 24

1. Скамейки в раздевалках, ячейки для полотенец в туалетных с глубокими повреждением целостности, что затрудняет проведение качественной влажной уборки и дезинфекции в нарушение п. 2.4.9 СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которого « мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств».

Корпус №3 с. Абатское, ул. Октябрьская, 44.

2. Столы для детей в 2- ой младшей, старших группах с повреждением целостности, что затрудняет проведение качественной влажной уборки и дезинфекции в нарушение п. 2.4.9 СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которого « мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств».
3. На момент осмотра вытяжные вентиляционные решетки содержат следы скопления мусора, загрязнений в нарушение п. 2.11.8 СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которого «Вытяжные вентиляционные решетки не должны содержать следов загрязнений. Очистка шахт вытяжной вентиляции проводится по мерк загрязнения»

На основании ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений,

предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Обеспечить исполнение п. 2.4.9 СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части приобретении мебели для детей (корпус 2, корпус 3) с покрытием, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств **в срок до 01.09.2022г**.
2. Обеспечить исполнение п. 2.11.8 СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части очистки шахт вытяжной вентиляции корпуса 3 **в срок до 01.09.2022г.**

Представить информацию об устранении нарушений требования санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей в срок до 01.09.2022г в письменном виде в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах (Абатский район, с. Абатское, ул. 1 Мая, 8, каб.2, г. Ишим, ул. Ленина, д.28) с приложением копий документов, подтверждающих их исполнение.

Ответственность за выполнение вышеизложенных мероприятий предписания возлагается на юридическое лицо МАДОУ Абатского района д/с «Сибирячок».

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор контроль), об устранении нарушений закона, влечёт административную ответственность, предусмотренной ч.1 ст.19.5 Кодекса РФ административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист - эксперт _____ **Мякишева Т.А**

С предписанием ознакомлен, получил, об ответственности предупреждён: 28.04.2021г
дата

директор
руководитель

подпись

Е.В. Глеринко
фамилия, имя, отчество